



**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17065  
CP-002

**ZAG**

ZAVOD ZA  
GRADBENIŠTVO  
SLOVENIJE

SLOVENIAN  
NATIONAL BUILDING  
AND CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana  
Slovenija

info@zag.si  
www.zag.si

Notifizierte Zertifizierungsstelle  
NB 1404

## Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

### 1404 – CPR – 2965

(Deutsche Übersetzung, die Originalfassung ist in Slowenisch)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

**Einflügelige Brandschutzfenster aus Holz –  
Marles Exclusive 92 EI30 / Marles Natur 78 EI30**  
(Fenster gemäß Anwendungsbereich der Norm EN 14351-1:2006+A2:2016)

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder unter dem Markenzeichen von

**Marles PSP d.o.o.,  
Podvelka 3, 2363 Podvelka, Slowenien**

und hergestellt im Werk

**Marles PSP d.o.o.,  
Podvelka 3, 2363 Podvelka, Slowenien.**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 16034:2014**

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung erfüllt werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers als geeignet zur Sicherstellung der

**Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** bewertet wurde.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **22. 12. 2017** ausgestellt und bleibt gültig bis **30. 7. 2025** bzw. solange sich die harmonisierte Norm, die Bauprodukte, das AVCP System und die Produktionsbedingungen im Werk nicht wesentlich ändern, sofern es von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle nicht außer Kraft gesetzt oder zurückgezogen wird.

Detaillierte Informationen zum Umfang der Produkte sind im Anhang dieses Zertifikates dargelegt.

Ljubljana, 30. 6. 2022



Bevollmächtigter der Zertifizierungsstelle:

Dipl. Ing. Marjan Japelj

*za Marjan Japelj*

## Produktpalette:

## Einfügelige Brandschutzfenster aus Holz – Marles Exclusive 92 EI30 / Marles Natur 78 EI30

(Fenster gemäß Anwendungsbereich der Norm EN 14351-1:2006+A2:2016)

Norm: EN 16034:2014

## Produktbeschreibung:

| Konfiguration                           | Verwendungszweck  |
|---|---|
| Einfügelige hölzerne Brandschutzfenster | - an Grenzen von Brandabschnitten<br>- für den Einbau in Außenwänden von Gebäuden |

Die genaue Beschreibung der Produkte ist im Klassifizierungsbericht P 0552/11-530-3 vom 16. 4. 2015 aufgeführt.

## Eigenschaften und Verwendungszweck

| Leistung   | Wert   | Norm          |
|--|--|---------------|
| Feuerwiderstand<br>(für den Einsatz auf Grenzen von Brandabschnitten)  | E30 / EI <sub>1</sub> 30 / EI <sub>2</sub> 30 / EW30 | EN 16034:2014 |
| Rauchschutz<br>(für den Einsatz zur Verhinderung der Rauchausbreitung)   | NPD  |               |
| Fähigkeit zur Freigabe<br>(schließen – für Türen/Fenster mit einer Offenhaltevorrückung)   | NPD  |               |
| Selbstschließung<br>(nur für Brandschutztüren/Rauchschutztüren und Fenster mit Selbstschließfunktion)                            | NPD (mit manuellem Schließen)                        |               |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe   | NPD  |               |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung<br>- gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)<br>- gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD  |               |

Ende des Anhangs

